



Государственное автономное учреждение дополнительного образования
«Краевой центр художественного образования «Росток»

ул. Петропавловская, д. 65, г. Пермь, 614000, Россия
Тел.: (342) 237-56-96, факс: (342) 237-56-25, perm.rostok2@list.ru

ОКПО 43067227, ОГРН 1025900518192, ИНН/КПП 5902291879/590201001

28 мая 2020 г. № 263

на _____ от _____

Руководителю
Западно-Уральского управления
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Черёмушкину К.М.
614094, г.Пермь, ул.Вильвенская,6

УВЕДОМЛЕНИЕ

На предписание государственного инспектора межрегионального отдела государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Соловейчика Юрия Михайловича № 08-055-02 от «02» марта 2020 г.
Сообщаем:

№	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушения
1	Не предъявлен перечень электрозащитных средств	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» п.1.7.3. утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01. 2003 № 6; рег.в Министерстве юстиции РФ 22.01. 2003 № 4145	выполнено
2	Не предъявлено распоряжение руководителя о порядке хранения документации	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» п.1.8.1. утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01. 2003 № 6; рег.в Министерстве юстиции РФ 22.01. 2003 № 4145	выполнено
3	Не предъявлен перечень технической документации, утвержденный руководителем, которая должна находиться у ответственного за электрохозяйство и на рабочих местах персонала	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» п.1.8.2. утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01. 2003 № 6; рег.в Министерстве юстиции РФ 22.01. 2003 № 4145	выполнено
4	Не предъявлен паспорт заземляющего устройства	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» п.2.7.15. утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01. 2003 № 6; рег.в Министерстве юстиции РФ 22.01. 2003 № 4145	выполнено

Директор

Исп. Тимербулатова Э.А.

Тел. 237 56 96

Е.Г.Семакина